



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6314CQ0324

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	WS-Weinmann & Schanz GmbH Rote Länder 4, D-72336 Balingen
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Sicherheitsgruppe mit/für MAG-W (6314)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherheitsgruppe mit Trinkwasser-Membranausdehnungsgefäß
Modell <i>model</i>	90 875 ..
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 20.02.2019 (TZW) Kontrollprüfung Labor: vom 20.07.2015 (TZW) Mechanikprüfung: SE 002/12+SE 003/12 vom 20.02.2013 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1488 (01.06.2000) DIN 4807-5 (01.03.1997) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	20.07.2025 / 20-0297-WNV

77098-04-A-DE



07.05.2020 Fk B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
90 875 ...	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 20	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
90 875 92	Expansionsventil Ansprechdruck: 6 bar; AD-Gefäß Volumen: 12 l
90 875 93	Expansionsventil Ansprechdruck: 8 bar; AD-Gefäß Volumen: 12 l
90 875 94	Expansionsventil Ansprechdruck: 10 bar; AD-Gefäß Volumen: 12 l
90 875 95	Expansionsventil Ansprechdruck: 6 bar; AD-Gefäß Volumen: 18 l
90 875 96	Expansionsventil Ansprechdruck: 8 bar; AD-Gefäß Volumen: 18 l
90 875 97	Expansionsventil Ansprechdruck: 10 bar; AD-Gefäß Volumen: 18 l

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-0411AT2534	Membranausdehnungsgefäß	refix DD/refix DD	Reflex Winkelmann GmbH
NW-6311CO0029	Sicherheitsgruppe	528.../5280...	Caleffi S.p.A.

