

C E 0085



**EG-Baumusterprüfbescheinigung**  
**EC type examination certificate**

**CE-0085BO0358**

Produkt-Identnummer  
product identification no.

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	CAVAGNA GROUP S.P.A. - divisione RECA - Via Matteotti, 5, I-25012 Viadana di Calvisano (BS)
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	CAVAGNA GROUP S.P.A. - divisione RECA - Via Matteotti, 5, I-25012 Viadana di Calvisano (BS)
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Gasarmaturen: Schlauchbruchsicherung (4355)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Schlauchbruchsicherung mit manueller Wiederöffnung
<b>Modell</b> <i>model</i>	402R
<b>Bestimmungsländer</b> <i>countries of destination</i>	AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, PT, SE
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 141985aT3/14809 vom 16.10.2003 (GWI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 30693 (01.07.1980)
<b>Aktenzeichen</b> <i>file number</i>	03-0779-GEE

14.01.2004 Rie A-1/2

Datum / Bearbeiter / Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-349/03

DVGW Deutsche Vereinigung  
des Gas- und Wasserfaches e.V.  
Technisch-wissenschaftlicher  
Verein  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
D-53123 Bonn  
Telefon +49 (228) 91 88 807  
Telefax +49 (228) 91 88 993

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkung</b> <i>remarks</i>
Flüssiggas	

  

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
402R	Nennndruck: 1,5...4 bar Nennndurchfluss: 4...14 kg/h	