



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6370CT0301

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Caleffi S.p.A. Strada Regionale 229, Nr. 25, I-28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
Vertreiber <i>distributor</i>	Caleffi S.p.A. Strada Regionale 229, Nr. 25, I-28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Heizungsfüllstation mit Systemtrenner BA (6370)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Heizungsfüllstation mit Systemtrenner BA mit Druckminderer und Wartungsabsperungen
Modell <i>model</i>	580010
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: ST 025/17 vom 18.01.2018 (TZW) Baumusterprüfung: RP041617 vom 17.10.2017 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0414/16 vom 01.12.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-3/(P) (01.12.2013) DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1213 (01.12.1999) DIN EN 1567 (01.01.2000) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	18.01.2023 / 17-0519-WNE

70285-04-A-DE

29.08.2018 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
580010	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	