



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8803CO0389

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Uponor GmbH Industriestraße 56, D-97437 Haßfurt
Vertreiber <i>distributor</i>	Uponor GmbH Industriestraße 56, D-97437 Haßfurt
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme mit speziellen Rohren (PN 10): Multilayer Rohrleitungssysteme für warmes und kaltes Trinkwasser innerhalb von Gebäuden (8803)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Verbundrohr (PE-RT Typ II/Al/PE-RT Typ II) und Verbindern: "S-Press PLUS" (Metall oder Kunststoff) und "RTM" (Metall oder Kunststoff)
Modell <i>model</i>	Uponor Uni Pipe PLUS System
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RA5921.231260.23 vom 02.08.2023 (SKH) Baumusterprüfung: 222433/22-II vom 06.02.2023 (SKH) Baumusterprüfung: 222433/22-I vom 06.02.2023 (SKH) Baumusterprüfung: 209821/20-II vom 14.07.2022 (SKH)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT PEG -W001 (31.03.2021) DVGW CERT ZP 8803 (05.03.2018) DIN CEN ISO/TS 21003-7 (01.09.2019) UBA BWGL-Metalle (11.01.2023) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	18.11.2028 / 23-0735-WNV

T0038 04-A-DE

11.10.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

W. Z.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com