



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8511CR0474**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	WS-Weinmann & Schanz GmbH Rote Länder 4, D-72336 Balingen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Systemverbinder als Pressverbinder aus nichtrostendem Stahl, Typ M-MM, für Rohre aus nichtrostendem Stahlnach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 541 (Tabelle 3), unverpresst undicht
<b>Modell</b> <i>model</i>	evenes (Profil V)
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 20201218 vom 28.11.2019 (TTR) Baumusterprüfung: 20161125 vom 25.11.2016 (TTR) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0215/14 vom 24.05.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 065/16 vom 18.07.2016 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0227/19 vom 03.09.2019 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 065/16 vom 18.07.2016 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 1000 (09.03.2017) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	25.11.2026 / 21-0112-WNA

70028-04-A-DE

12.08.2021 Fk B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
"evenes"	Durchmesser: 15,0 mm	
"evenes"	Durchmesser: 18,0 mm	
"evenes"	Durchmesser: 22,0 mm	
"evenes"	Durchmesser: 28,0 mm	
"evenes"	Durchmesser: 35,0 mm	
"evenes"	Durchmesser: 42,0 mm	
"evenes"	Durchmesser: 54,0 mm	

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0461	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	TIMO-70/TIMO-70	Tecnogomma International S.p.A.

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Die Prüfung erfolgte mit Rohren aus nichtrostendem Stahl gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 541 (Tabelle 3).